

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT Nr. 2024-06-0439-K1

Version 1.de

Prüfung der hygrothermischen Beanspruchung von Türen nach DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten - Prüfverfahren“, Prüfklima **c**

Antragsteller	Crystal Sp.z.o.o ul. Boleslaw Chrobrego 30 87-100 Torun POLEN	
Bauart	1-flg. Außentüre mit Rahmenprofilen aus Verbundmaterial mit Schallschutzeinlage und profilüberdeckenden Stahl-Deckblechen mit dekorativer Folierung nach innen öffnend	
Produktbezeichnung	Splendoor Passivedoor ACOUSTIC	
Maße Element	Breite x Höhe x Dicke [mm] geprüft	ca. 1100 x 2140 x 70 mm
Maße Türblatt	Breite x Höhe x Dicke [mm] geprüft	ca. 1032 x 2092 x 67 mm
Prüfnorm	DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten - Prüfverfahren - Deutsche Fassung EN 1121: 2000“	
Prüfdokument	Prüfbericht Nr. 2024-06-0439-B1	
Prüfbedingungen	eingespannte Lagerung des Türelements im Klima c	
Klassifizierung in Prüfklima c bis Türhöhe 2092 mm	Klasse 3(c)	nach DIN EN 12219 : 2000-06
	Die Messunsicherheiten werden zur Klassifizierung nicht herangezogen.	
Gültigkeit	Laufzeit der oben genannten Normen	

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
02.12.2024

Andreas Nerz
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP

Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen
+49 (0) 80 36 / 674947 0
info@pfb-rosenheim.de
www.pfb-rosenheim.de

AG Traunstein HRA 8871
AG Traunstein HRB 16490
phG PfB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführung:
Matthias Demmel, Dr. Christoph Sinder

Prüfstelle nach EN ISO/IEC 17025
Zertifizierungsstelle nach EN ISO/IEC 17065
PÜZ-Stelle nach
Landesbauordnung BAY33
Notified Body No. 1644