

PROTEX®




Feuerlöscher

6 | Schaum

113 B


21 A



1. Sicherungstift herausziehen



2. Schlauch fassen



3. Taste niederdrücken



950 353 - 00

**Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 V; Mindestabstand 1 m.**

Nach jeder Betätigung neu füllen!

Löcher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.

**Nur solche Lösch-/ Treibmittel und Ersatzteile verwenden,
die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.**

Achtung! Löschmittel kann einfrieren.

Löschmittel: 5,58 | Wasser + 0,12 | Glorilight ECO + 0,30 | Imprex B

Funktionsbereich: +5°C bis +60°C

Nr. d. Anerkennung: SP 15/24 DIN EN 3

Typ: SD 6 E

Treibmittel: 15 bar Stickstoff bei 20°C

Hersteller:

GLORIA GmbH

Diestedder Str. 39 D-59329 Wadersloh
Tel. +49(0)25 23 / 793 49-900
www.gloria.de



Dieses Gerät
entspricht auch der
ÖNORM EN 3



Endkontrolle														
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		W	E	R	K
▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	