



Renseignement technique AEA1 N° 30300

Titulaire

Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

224 - Etanchéifications de joints

Produit

NULLIFIRE FS702 MASTIC ACRYLIQUE COUPE-FEU

Description

Remplissage pour joints en cordon de PE, recouverte de masse d'étanchement de joints
acrylique NULLIFIRE-FS702.

Paroi : des deux côtés (Emin=17.5mm), plafond : dessus (Emin=30mm)

Utilisation

EI 90

B=0-35mm

Paroi=100mm, pm/pm avec poids spécifique bas

Plafond=150mm, pm/pm avec poids spécifique bas

Utilisation comme étanchéification de joints pour les raccords aux éléments de construction
contigus selon la DPI-AEAI 15-15.

Documentation

Exova Warringtonfire, Warrington: Rapport d'essai 'BMT/FEI/F16040A AR1 RevA' (31.05.2016), Rapport d'essai 'BMT/FEI/F16040B AR1 RevA' (31.05.2016); UL International LTD: Rapport de classification '4787669933 B' (09.11.2016); UL International (UK) Ltd, Guildford: Courrier 'SR_04-09-2018' (04.09.2018); ETA-Danmark A/S, Nordhavn: ETA 'ETA-20/1315' (01.01.2021); DBI Certification A/S, Hvidovre: Certificat de constance des performances '2531-CPR-CXO10109' (13.04.2021); Hersteller: Déclaration des performances 'FS702-20220107' (07.01.2022)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1366-4

Appréciation

Classe de résistance au feu EI90-V-X-F-W0 to 35

Classe de résistance au feu EI90-H-X-F-W0 to 35

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

29.02.2024

Remplace l'attestation du

01.11.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Le domaine d'application directe des résultats d'essais d'étanchéifications de joints est indiqué dans la norme EN 1366-4:2006, chapitre 13.

Ce chapitre contient les principales règles pour les modifications autorisées des éléments d'essai. Ces modifications peuvent être apportées sans que le requérant n'ait à procéder à une évaluation et/ou des calculs supplémentaires.

CONSTRUCTION SUPPORT

Les résultats obtenus avec des constructions supports normalisées en béton cellulaire autoclavé s'appliquent à des éléments de séparation en béton, en blocs de béton et en maçonnerie qui ont une épaisseur et une masse volumique supérieures ou égales à celles essayées.

DEPLACEMENT INDUIT PAR DES ACTIONS MECANIKES

Essayé sans déplacement induit par des actions mécaniques:

- Aptitude au déplacement inférieure à $\pm 7.5\%$

CLASSEMENT

Classement selon EN 13501-2:2002:

Conditions d'essai	Désignation
Orientation de l'élément d'essai :	
• Construction support horizontale H	H
• Construction support verticale – joint vertical	V
• Construction support verticale – joint horizontal	T
Aptitude au déplacement	
• Pas de déplacement	X
• Déplacement induit (en %)	M00
Type de raccords	
• Fabriqué en usine	M
• Fabriqué sur chantier	F
• Fabriqué en usine et sur chantier	B
Gamme de largeurs de joints (en mm)	W00 bis 99